

**Hinweise aus der WRRL – Öffentlichkeitsveranstaltung, TBG 21 (Wiese) am 24.06.2014,
Landratsamt Lörrach**

| lfd. Nr. | Wasser- körper Nr. | Gewässer | Ortslage | Hinweis/ Anregung | Bemerkung | Ergänzung 2015 |
|-------------|--------------------------|----------|----------|---|--|--|
| 1 | 21-01 | Murg | KM20 | PS Mindestwasser bis zur Schluchseewerk AG Murgfassung | wird geprüft | Murgfassung ist in Bewirtschaftungsplanung aufgenommen worden. |
| 2 | 21-05 | Wiese | Maulburg | Anschluß des Schlierbaches, Laichgewässer für Salmoniden | wird geprüft | Der Schlierbach ist kein Gewässer des Wasserrahmenrichtliniennetzes und Maßnahmen wären deshalb nur im Mündungsbereich zur Anbindung hochwertiger Räume möglich. Er ist jedoch im Mündungsbereich und unter dem Kraftwerkskanal hindurch überdeckt bzw. verläuft in einem Beton-Kastengerinne. Erst 30 – 40m oberhalb der Mündung fließt der Schlierbach wieder offen. Eine Öffnung des Schlierbaches im überbauten Bereich (er führt unter dem KW-Kanal hindurch !) wird als nicht verhältnismäßig angesehen. |
| 3 | 02-02 | Rhein | Whylen | Was bedeutet die Zahl 1799 | Bei dieser Zahl handelt es sich um eine interne Nummerierung der Maßnahme in einer Datenbank | |